

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ31.В.00104 (обязательная сертификация)


ТР 0053680  
(серийный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтверждаемые требования национального стандарта
ГОСТ Р 53311-2009	"Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности"	Пункты 4.1.4, 4.2.5

Огнезащитная эффективность покрытия обеспечивается для кабелей с наружной оболочкой:

Тип оболочки	Расход материала	Толщина слоя
поливинилхлорид	0,9 кг/м <sup>2</sup>	0,5 мм
полиэтилен	0,9 кг/м <sup>2</sup>	0,5 мм
резина	1,26 кг/м <sup>2</sup>	0,7 мм



М.П.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 В.Н. Быков

С.И. Дёмин